



女子便所(西側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	4
風量 225 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

男子便所(東側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	3
風量 300 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

男女学生宿泊室

吹出口 (OA)	
器具 給気φ100	28
風量 30 CMH	
備考 風量調節機能付	
全閉可能	

倉庫

吹出口 (OA) フィル付	
器具 VHS 200×200	1
風量 180 CMH	
BOX 350×350×250h	
備考	

男子便所(東側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	3
風量 300 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

女子便所(西側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	4
風量 225 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

男子便所(西側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	3
風量 267 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

男子便所(西側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	3
風量 267 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

女子便所(西側)

吸込口 (EA)	
器具 GVS 200×200	4
風量 225 CMH	
BOX 300×300×250h	
備考	

準備室

吹出口 (OA) フィル付	
器具 VHS 250×250	1
風量 250 CMH	
BOX 400×400×300h	
備考	

改修後 1階平面図 S=1:150