令和2年度浄水水質検査結果

岩崎配水池2172701101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	岩崎2号井（1号井は休止中）	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	―												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	―												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	―												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	5.0												5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	―												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	―												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	―												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	―												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	―												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	―												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	―												0.000	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	―												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	―												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	―												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	―												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	―												0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	―												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.0												8.0	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	―												0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	―												0	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	―												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	―												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	―												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	―												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	―												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.9												6.9	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 1.0												1.0	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.38											
	気温	15.0 ℃											
	水温	17.2 ℃											