

南之郷富田浄水場2170114101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 富田2号井(1号井は休止中)	採水日	4/14	5/19	6/9														
1 一般細菌	個/m ²	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100m ²	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	1.7	-										1.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブromホルム	mg/l	-	< 0.0															

残留塩素	mg/l	0.36	0.34	0.27								
	気温	17.4 °C	24.5 °C	20.2 °C								
	水温	18.2 °C	20.5 °C	21.1 °C								

高岡浄水場 2170115101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 高岡水源地	採水日	4/14	5/19	6/9														
1 一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.0	-										3.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブクロモクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブロモホルム	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.38	0.40	0.32								
	気温	16.3 ℃	22.7 ℃	20.0 ℃								
	水温	17.5 ℃	19.8 ℃	21.0 ℃								

橋野浄水場2170108101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 橋野1・2・3・4・5号井	採水日	4/14	5/19	6/9														
1 一般細菌	個/m ²	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100m ²	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.9	-										4.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブromホルム	mg/l	-	< 0.0															

残留塩素	mg/l	0.31	0.32	0.36								
	気温	19.9 °C	25.5 °C	22.9 °C								
	水温	18.4 °C	19.5 °C	19.3 °C								

岩崎配水池2170113101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 岩崎2号井(1号井は休止中)	採水日	4/14	5/19	6/9														
1 一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.0	-										5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	0.002	-										0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブロモホルム	mg/l	-	0.001	-			</											

残留塩素	mg/l	0.27	0.23	0.22								
	気温	15.1 °C	23.0 °C	20.0 °C								
	水温	17.3 °C	20.3 °C	21.1 °C								

田方配水池2170111101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源	採水日	4/14	5/19	6/9														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-										0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.8	8.4	8.5										8.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.43	0.48	0.37								
	気温	16.3 °C	22.5 °C	20.0 °C								
	水温	18.0 °C	18.6 °C	19.0 °C								

深川第1浄水場2170110101		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	堂園水源池・堂園上1・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9													
1	一般細菌	個/ml	0	0	0									0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出									不検出	検出されないこと			
3	ホムウム及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-									0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-									0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-									0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	7.0	6.9	6.8									7.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-									0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-									0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-									0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-									0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-									0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-									0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-									0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-									0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-									0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-									0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-									0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-													

残留塩素	mg/l	0.38	0.71	0.49								
	気温	14.3 °C	21.8 °C	19.0 °C								
	水温	18.5 °C	19.1 °C	19.4 °C								

深川内村配水池2170111102		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源池	採水日	4/14	5/19	6/9														
1	一般細菌	個/m ²	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100m ²	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.002	-										0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	8.6	8.3	8.4										8.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホル素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.42	0.41	0.36								
	気温	16.9℃	22.0℃	20.0℃								
	水温	17.6℃	20.1℃	20.7℃								

光神配水池2170112101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 光神1・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9														
1 一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.2	-										2.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.74	0.87	0.79								
	気温	16.0 °C	21.8 °C	19.0 °C								
	水温	17.7 °C	18.4 °C	18.5 °C								

[illegible]

残留塩素	mg/l	0.36	0.41	0.48								
	気温	13.0℃	24.8℃	20.0℃								
	水温	19.1℃	20.5℃	20.8℃								

大隅町中之内木場谷2170116002		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名・箇・桂水源地	採水日	4/17	5/21	6/12															
1 一般細菌	個/ml	0	0	0											0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	1.9	-											1.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロホルム	mg/l	-	< 0.001	-											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromokロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-															

残留塩素	mg/l	0.38	0.38	0.25								
	気温	21.2 °C	22.8 °C	24.8 °C								
	水温	19.2 °C	20.1 °C	21.0 °C								

大隅町月野8949-12170118101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 南1・2号井		採水日	4/17	5/21	6/12														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.8	-										3.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホル素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-	</													

残留塩素	mg/l	0.37	0.34	0.24								
	気温	18.5 °C	22.3 °C	24.3 °C								
	水温	20.6 °C	19.0 °C	19.1 °C								

大隅町中之内35412170117101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 折田・2号井	採水日	4/17	5/21	6/12															
1 一般細菌	個/m ²	0	0	0										0	100	50	20	10	
2 大腸菌	/100m ²	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと				
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001	
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.003	-										0.003	0.010	0.005	0.002	0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.8	-										2.8	10.0	5.0	2.0	1.0	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1	
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004	
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001	
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001	
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06	
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002	
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006	
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004	
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01	
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-															

残留塩素	mg/l	0.40	0.34	0.35								
	気温	21.4 °C	22.0 °C	26.4 °C								
	水温	18.3 °C	19.0 °C	19.3 °C								

大隅町岩川6466-12170103101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 吹谷1・2・3号井	採水日	4/17	5/21	6/12														
1 一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 ｶﾋﾞﾑ及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.0003	-										0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.00005	-										0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 ｾﾚﾆ及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ｾﾞﾑ素及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	0.002	-										0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	< 0.004	-										0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10 ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及ﾋﾞ塩化ｼｱﾝ	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及ﾋﾞ亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.4	-										4.4	10.0	5.0	2.0	1.0
12 ｳｳ素及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.08	-										0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ｵｳ素及ﾋﾞその化合物	mg/l	-	< 0.01	-										0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	< 0.0002	-										0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	-	< 0.005	-										0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16 ｼｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾚﾝ及ﾋﾞﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	-	< 0.004	-										0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ｼｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18 ｵﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ｹﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 ｸﾛﾛホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ｼｸﾛﾛ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ｼﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総ﾄﾘﾊﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	-	0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-			</											

残留塩素	mg/l	0.39	0.37	0.24								
	気温	23.0 °C	23.5 °C	27.5 °C								
	水温	18.3 °C	22.0 °C	23.4 °C								

大隅町月野1587-6 2170102101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/17	5/21	6/12														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	5.8	-										5.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.30	0.32	0.23								
	気温	19.7 °C	23.2 °C	24.0 °C								
	水温	18.7 °C	20.3 °C	21.5 °C								

大隅町下窪町32番地2170104101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 下窪水源	採水日	4/17	5/21	6/12														
1 一般細菌	個/m ²	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100m ²	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	4.9	-										4.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブromホルム	mg/l	-	< 0.001															

残留塩素	mg/l	0.51	0.47	0.45								
	気温	18.2 °C	22.9 °C	24.3 °C								
	水温	18.0 °C	18.8 °C	18.9 °C								

上村加圧ポンプ2170119101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/15	5/20	6/10														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	3.9	-										3.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホル素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.43	0.32	0.29								
	気温	13.2℃	23.0℃	24.3℃								
	水温	17.5℃	19.7℃	21.0℃								

七村分団誌所2170106101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 七村1・2・3号井	採水日	4/15	5/20	6/10														
1 一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	6.6	6.6	6.5										6.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30 ブromホルム	mg/l	-	< 0.001	-														

残留塩素	mg/l	0.24	0.28	0.23								
	気温	11.5℃	25.5℃	27.5℃								
	水温	17.8℃	20.5℃	22.0℃								

	高松下車庫2170105101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/15	5/20	6/10														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0										0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100ml	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	2.1	-										2.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/l	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/l	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/l	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/l	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロホルム	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	< 0.001	-														

[illegible]

西村配水池2170107101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名 西村水源池・水ノ手源地	採水日	4/15	5/20	6/10														
1 一般細菌	個/mℓ	0	0	0										0	100	50	20	10
2 大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出										不検出	検出されないこと			
3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4 水銀及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.000000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8 六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	-	3.1	-										3.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12 フッ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-										0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14 四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-										0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17 ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20 ヘンゼン	mg/ℓ	-	-	-										0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21 塩素酸	mg/ℓ	-	< 0.06	-										0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22 クロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.002	-										0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23 クロロホルム	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.003	-										0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26 臭素酸	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27 総トリハロメタン	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28 トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	< 0.003	-										0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29 ブromジクロロメタン	mg/ℓ	-	< 0.001	-										0.001	0.030	0.015	0.006	0.0

残留塩素	mg/l	0.26	0.35	0.30								
	気温	14.2 °C	23.5 °C	25.0 °C								
	水温	18.5 °C	19.0 °C	19.5 °C								