令和7年度浄水水質検査結果

南之郷富田浄水場2170114101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	富田2号井(1号井は休止中)	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	1.7	－	－	1.7	－	－	1.7	－	－			1.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	0.08	－	－	＜ 0.06	－	－			0.08	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.2	7.1	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	7.0			7.2	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－			38	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	155	－	－	163	－	－	－	－	－			163	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7			6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.36	0.34	0.27	0.25	0.22	0.23	0.25	0.30	0.32	0.38		
	気温	17.4 ℃	24.5 ℃	20.2 ℃	29.9 ℃	33.0 ℃	32.1 ℃	31.1 ℃	17.4 ℃	19.8 ℃	18.8 ℃		
	水温	18.2 ℃	20.5 ℃	21.1 ℃	23.5 ℃	24.6 ℃	24.5 ℃	24.2 ℃	20.0 ℃	17.4 ℃	15.7 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

高岡浄水場2170115101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	高岡水源地	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	3.0	−	−	3.0	−	−	2.8	−	−			3.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	< 0.06	−	−	0.13	−	−	0.09	−	−			0.13	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.3	7.1	6.9	6.4	6.2	5.6	5.8	6.2	6.3	7.1			7.3	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	37	−	−	−	−	−			37	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	157	−	−	165	−	−	158	−	−			165	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	< 0.004	−	−	−	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4			6.5	5.8〜8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.000005	−			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.38	0.40	0.32	0.17	0.33	0.27	0.35	0.29	0.34	0.34		
	気温	16.3 ℃	22.7 ℃	20.0 ℃	27.8 ℃	33.0 ℃	32.5 ℃	30.0 ℃	19.1 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃		
	水温	17.5 ℃	19.8 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃	24.6 ℃	23.5 ℃	22.3 ℃	19.0 ℃	16.2 ℃	15.5 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

橋野浄水場2170108101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	橋野1・2・3・4・5号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/6	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	4.9	－	－	5.0	－	－	4.9	－	－			5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.2	8.1	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			8.2	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－			47	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	180	－	－	189	－	－	187	－	－			189	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6..5	6.4	6.4			6.5	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2			0.2	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.31	0.32	0.36	0.22	0.25	0.26	0.29	0.33	0.27	0.32		
	気温	19.9 ℃	25.5 ℃	22.9 ℃	30.2 ℃	34.3 ℃	36.3 ℃	32.1 ℃	20.0 ℃	22.1 ℃	21.8 ℃		
	水温	18.4 ℃	19.5 ℃	19.3 ℃	20.5 ℃	21.1 ℃	20.2 ℃	20.1 ℃	18.9 ℃	18.1 ℃	17.5 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

	岩崎配水池2170113101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	岩崎2号井（1号井は休止中）	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	5.0	－	－	5.0	－	－	4.9	－	－			5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－			0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－			0.002	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.2	8.1	－	－	7.9	－	7.8	7.8	7.7	7.7			8.2	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－			48	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	182	－	－	188	－	－	187	－	－			188	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.8	6.8	7.8	7.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8			7.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.27	0..23	0.22	0.15	0.18	0.17	0.15	0.18	0.24	0.24		
	気温	15.1 ℃	23.0 ℃	20.0 ℃	28.3 ℃	32.1 ℃	32.3 ℃	28.1 ℃	18.1 ℃	15.2 ℃	17.0 ℃		
	水温	17.3 ℃	20.3 ℃	21.1 ℃	24.0 ℃	24.5 ℃	24.7 ℃	24.0 ℃	20.3 ℃	17.0 ℃	16.1 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

田方配水池2170111101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源地	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.8	8.4	8.5	8.6	8.4	8.1	8.2	8.2	8.4	8.7			8.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.4	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	8.1			8.4	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－			55	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	214	－	－	221	－	－	222	－	－			222	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5			6.5	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.43	0.48	0.37	0.31	0.30	0.28	0.28	0.25	0.30	0.33		
	気温	16.3 ℃	22.5 ℃	20.0 ℃	27.2 ℃	32.5 ℃	30.1 ℃	28.0 ℃	17.0 ℃	16.2 ℃	16.0 ℃		
	水温	18.0 ℃	18.6 ℃	19.0 ℃	19.7 ℃	19.9 ℃	19.8 ℃	19.1 ℃	18.0 ℃	17.5 ℃	17.5 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

深川第1浄水場2170110101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	堂園水源地・堂園上1・2号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0			7.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	< 0.06	−	−	0.07	−	−	0.06	−	−			0.07	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	0.010	−	−	−	−	−			0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	10.0	9.9	10.0	9.9	10.0	10.0	11.0	11.0	10.0	10.0			11.0	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	57	−	−	−	−	−			#REF!	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	210	−	−	242	−	−	−	−	−			242	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	< 0.004	−	−	−	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6			6.7	5.8〜8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.000005	−			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.38	0.71	0.49	0.22	0.25	0.21	0.22	0.43	0.32	0.45		
	気温	14.3 ℃	21.8 ℃	19.0 ℃	26.5 ℃	30.2 ℃	30.8 ℃	27.8 ℃	18.0 ℃	17.0 ℃	15.0 ℃		
	水温	18.5 ℃	19.1 ℃	19.4 ℃	20.5 ℃	20.4 ℃	20.5 ℃	20.6 ℃	19.0 ℃	18.2 ℃	18.1 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

	深川内村配水池2170111102	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源地	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.6	8.3	8.4	8.4	8.4	8.1	8.0	8.1	8.2	8.4			8.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.4	8.2	8.2	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0			8.4	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－			55	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	216	－	－	240	－	－	217	－	－			240	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5			6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.42	0.41	0.36	0.29	0.28	0.23	0.27	0.25	0.26	0.31		
	気温	16.9 ℃	22.0 ℃	20.0 ℃	24.8 ℃	27.0 ℃	28.2 ℃	29.1 ℃	20.0 ℃	17.9 ℃	16.0 ℃		
	水温	17.6 ℃	20.1 ℃	20.7 ℃	23.3 ℃	23.5 ℃	22.0 ℃	21.0 ℃	18.5 ℃	17.0 ℃	15.6 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

光神配水池2170112101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	光神1･2号井	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	2.2	－	－	2.2	－	－	2.0	－	－			2.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－			0.09	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.8	6.5	6.7	6.4	6.5	6.3	6.3	6.0	5.9	6.0			6.8	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－			32	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	158	－	－	181	－	－	157	－	－			181	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8			6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.74	0.87	0.79	0.34	0.34	0.23	0.26	0.25	0.25	0.34		
	気温	16.0 ℃	21.8 ℃	19.0 ℃	26.4 ℃	28.8 ℃	28.0 ℃	26.5 ℃	15.9 ℃	15.8 ℃	16.1 ℃		
	水温	17.7 ℃	18.4 ℃	18.5 ℃	19.2 ℃	19.1 ℃	19.8 ℃	19.6 ℃	18.1 ℃	17.5 ℃	17.3 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

高松配水池2170109101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八反水源地	採水日	4/14	5/19	6/9	7/14	8/5	9/8	10/6	11/10	12/8	1/19							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.0003	−	−	＜ 0.0003	−	−	＜ 0.0003	−	−			0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.00005	−	−	＜ 0.00005	−	−	＜ 0.00005	−	−			0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	0.002	−	−	0.002	−	−	0.002	−	−			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−			0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	2.0	−	−	1.8	−	−	1.9	−	−			2.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.08	−	−	＜ 0.08	−	−	＜ 0.08	−	−			0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	0.01	−	−	0.01	−	−	0.01	−	−			0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	＜ 0.0002	−	−	＜ 0.0002	−	−	＜ 0.0002	−	−			0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.005	−	−	＜ 0.005	−	−	＜ 0.005	−	−			0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−			0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	0.08	−	−	0.12	−	−	0.17	−	−			0.17	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	＜ 0.008	−	−	＜ 0.008	−	−	＜ 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.01	−	−	＜ 0.01	−	−	＜ 0.01	−	−			0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.02	−	−	＜ 0.02	−	−	＜ 0.02	−	−			0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	0.03	−	−	0.03	−	−	0.03	−	−			0.03	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.01	−	−	＜ 0.01	−	−	＜ 0.01	−	−			0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	13	−	−	13	−	−	13	−	−			13	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.005	−	−	＜ 0.005	−	−	＜ 0.005	−	−			0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.4	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3			8.4	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	36	−	−	36	−	−	36	−	−			36	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	166	−	−	176	−	−	169	−	−			176	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	＜ 0.02	−	−	＜ 0.02	−	−	＜ 0.02	−	−			0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.000001	−	−	＜ 0.000001	−	−	＜ 0.000001	−	−			0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	＜ 0.000001	−	−	＜ 0.000001	−	−	＜ 0.000001	−	−			0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−	＜ 0.004	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	＜ 0.0005	−	−	＜ 0.0005	−	−	＜ 0.0005	−	−			0.0005	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5			6.6	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	＜ 0.000005				0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.36	0.41	0.48	0.30	0.30	0.26	0.26	0.26	0.38	0.48		
	気温	13.0 ℃	24.8 ℃	20.0 ℃	26.5 ℃	32.9 ℃	33.0 ℃	30.0 ℃	15.0 ℃	17.5 ℃	19.0 ℃		
	水温	19.1 ℃	20.5 ℃	20.8 ℃	22.7 ℃	22.5 ℃	23.0 ℃	22.1 ℃	20.0 ℃	18.8 ℃	18.8 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内木場谷2170116002		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	鍋・桂水源地	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	0.002	–	–	–	–	–			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	–	1.9	–	–	1.9	–	–	1.9	–	–			1.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	–	＜ 0.06	–	–	0.09	–	–	0.12	–	–			0.12	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	–	＜ 0.002	–	–	＜ 0.002	–	–	＜ 0.002	–	–			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	–	＜ 0.003	–	–	＜ 0.003	–	–	＜ 0.003	–	–			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	–	＜ 0.003	–	–	＜ 0.003	–	–	＜ 0.003	–	–			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–	＜ 0.001	–	–			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	–	＜ 0.008	–	–	＜ 0.008	–	–	＜ 0.008	–	–			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7			7.1	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	–	–	–	–	42	–	–	–	–	–			42	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	–	175	–	–	165	–	–	167	–	–			175	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	–	–	–	–	＜ 0.004	–	–	–	–	–			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	–	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4			6.5	5.8～8.6			
48	味	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	＜ 0.000005	–			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.38	0.38	0.25	0.20	0.40	0.26	0.19	0.44	0.38	0.37		
	気温	21.2 ℃	22.8 ℃	24.8 ℃	29.9 ℃	32.2 ℃	23.5 ℃	29.3 ℃	16.0 ℃	11.1 ℃	11.0 ℃		
	水温	19.2 ℃	20.1 ℃	21.0 ℃	22.0 ℃	22.4 ℃	22.0 ℃	21.8 ℃	19.3 ℃	18.4 ℃	17.9 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町月野8949-12170118101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	南1・2号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	3.8	－	－	4.0	－	－	4.1	－	－			4.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	0.12	－	－	0.17	－	－			0.17	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.9	9.0	8.7	8.6	9.0	9.5	8.8	8.8	8.7	8.9			9.5	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	51	－	－	－	－	－			51	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	197	－	－	194	－	－	193	－	－			197	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7			6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.37	0.34	0.24	0.32	0.29	0.29	0.34	0.42	0.30	0.42		
	気温	18.5 ℃	22.3 ℃	24.3 ℃	29.5 ℃	30.7 ℃	23.9 ℃	30.0 ℃	16.1 ℃	11.0 ℃	7.3 ℃		
	水温	20.6 ℃	19.0 ℃	19.1 ℃	18.8 ℃	20.1 ℃	20.0 ℃	19.7 ℃	18.1 ℃	17.6 ℃	17.8 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内3541 2170117101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	折田1・2号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	＜ 0.001	−	−	−	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−			0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	2.8	−	−	2.8	−	−	2.9	−	−			2.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.06	−	−	0.07	−	−	0.11	−	−			0.11	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−	＜ 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−	＜ 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−	＜ 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	＜ 0.008	−	−	＜ 0.008	−	−	＜ 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5			5.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	32	−	−	−	−	−			32	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	164	−	−	161	−	−	162	−	−			164	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	＜ 0.004	−	−	−	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5			6.6	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	＜ 0.000005	−			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.40	0.34	0.35	0.26	0.22	0.19	0.24	0.23	0.28	0.29		
	気温	21.4 ℃	22.0 ℃	26.4 ℃	29.1 ℃	30.9 ℃	22.0 ℃	31.8 ℃	15.3 ℃	13.8 ℃	7.1 ℃		
	水温	18.3 ℃	19.0 ℃	19.3 ℃	20.0 ℃	20.0 ℃	20.0 ℃	19.8 ℃	18.1 ℃	17.6 ℃	17.3 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町岩川6466-12170103101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	吹谷1・2・3号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.0003	－	－	＜ 0.0003	－	－	＜ 0.0003	－	－			0.0003	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.00005	－	－	＜ 0.00005	－	－	＜ 0.00005	－	－			0.00005	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－			0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	4.4	－	－	4.9	－	－	4.3	－	－			4.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.08	－	－	＜ 0.08	－	－	＜ 0.08	－	－			0.08	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.01	－	－	0.01	－	－	＜ 0.01	－	－			0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	＜ 0.0002	－	－	＜ 0.0002	－	－	＜ 0.0002	－	－			0.0002	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－			0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－			0.004	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	0.11	－	－			0.11	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－			0.002	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－			0.002	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	0.01	－	－	＜ 0.01	－	－	0.01	－	－			0.01	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.02	－	－	＜ 0.02	－	－	＜ 0.02	－	－			0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－			0.03	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－			0.02	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	14	－	－	14	－	－	14	－	－			14	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－			0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.0	8.8	9.4	8.9	9.5	9.4	9.3	9.0	8.7	8.8			9.5	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	51	－	－	53	－	－	51	－	－			53	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	188	－	－	194	－	－	190	－	－			194	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	＜ 0.02	－	－	＜ 0.02	－	－	＜ 0.02	－	－			0.02	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.000001	－	－	＜ 0.000001	－	－	＜ 0.000001	－	－			0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	＜ 0.000001	－	－	＜ 0.000001	－	－	＜ 0.000001	－	－			0.000001	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－	＜ 0.004	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	＜ 0.0005	－	－	＜ 0.0005	－	－	＜ 0.0005	－	－			0.0005	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7			6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.2	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.2	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.39	0.37	0.24	0.22	0.16	0.14	0.18	0.22	0.41	0.51		
	気温	23.0 ℃	23.5 ℃	27.5 ℃	33.9 ℃	32.2 ℃	23.4 ℃	31.0 ℃	16.9 ℃	13.3 ℃	7.9 ℃		
	水温	18.3 ℃	22.0 ℃	23.4 ℃	27.7 ℃	29.9 ℃	29.0 ℃	27.2 ℃	19.9 ℃	15.1 ℃	14.9 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町月野1587-6 2170102101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	5.8	−	−	5.3	−	−	5.8	−	−			5.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−		−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	< 0.06	−	−	0.15	−	−	0.08	−	−			0.15	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	0.008	−	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.7	8.4	8.7	8.6	9.7	9.4	8.5	8.5	8.4	8.4			9.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	47	−	−	−	−	−			47	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	198	−	−	198	−	−	190	−	−			198	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	< 0.004	−	−	−	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5			6.5	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.000005	−			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.30	0.32	0.23	0.31	0.39	0.25	0.27	0.25	0.25	0.30		
	気温	19.7 ℃	23.2 ℃	24.0 ℃	30.1 ℃	31.2 ℃	24.0 ℃	28.2 ℃	16.0 ℃	9.3 ℃	8.4 ℃		
	水温	18.7 ℃	20.3 ℃	21.5 ℃	24.0 ℃	24.3 ℃	24.2 ℃	23.3 ℃	19.2 ℃	17.1 ℃	16.0 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町下窪町32番地2170104101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	下窪水源地	採水日	4/17	5/21	6/12	7/16	8/19	9/10	10/8	11/13	12/11	1/21							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	4.9	－	－	5.0	－	－	5.0	－	－			5.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	< 0.06	－	－	0.12	－	－	0.11	－	－			0.12	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.7	9.2	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	9.6			9.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－			54	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	－	－	－	197	－	－	192	－	－			197	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6			6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.51	0.47	0.45	0.38	0.29	0.33	0.36	0.43	0.56	0.62		
	気温	18.2 ℃	22.9 ℃	24.3 ℃	28.0 ℃	31.8 ℃	27.0 ℃	30.0 ℃	17.1 ℃	12.1 ℃	9.5 ℃		
	水温	18.0 ℃	18.8 ℃	18.9 ℃	19.0 ℃	19.5 ℃	19.2 ℃	19.1 ℃	17.5 ℃	17.2 ℃	17.2 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

	上村加圧ポンプ2170119101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7	11/11	12/9	1/20							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	3.9	－	－	3.7	－	－	4.0	－	－			4.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.3	7.4	7.8	8.7	7.4	7.4	8.2	7.9	7.9	8.2			8.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－			41	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	174	－	－	175	－	－	176	－	－			176	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4	6.5			6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.43	0.32	0.29	0.28	0.20	0.19	0.13	0.11	0.19	0.28		
	気温	13.2 ℃	23.0 ℃	24.3 ℃	27.2 ℃	27.0 ℃	28.5 ℃	27.1 ℃	16.0 ℃	12.6 ℃	10.1 ℃		
	水温	17.5 ℃	19.7 ℃	21.0 ℃	22.8 ℃	23.5 ℃	24.2 ℃	23.1 ℃	19.9 ℃	17.1 ℃	16.3 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

七村分団詰所2170106101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	七村1・2・3号井	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7	11/11	12/9	1/20							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	6.6	6.6	6.5	6.5	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.0			6.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	0.06	－	－			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－	< 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.3	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	8.4	8.0	8.0	7.9			8.4	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－			58	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	206	－	－	203	－	－	－	－	－			206	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6			6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			0.1	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.24	0.28	0.23	0.30	0.31	0.23	0.20	0.24	0.22	0.38		
	気温	11.5 ℃	25.5 ℃	27.5 ℃	28.5 ℃	29.2 ℃	31.1 ℃	28.3 ℃	14.1 ℃	10.0 ℃	13.1 ℃		
	水温	17.8 ℃	20.5 ℃	22.0 ℃	25.7 ℃	26.0 ℃	27.0 ℃	25.7 ℃	21.5 ℃	18.0 ℃	15.5 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

高校下車庫2170105101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7	11/11	12/9	1/20							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	2.1	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－			2.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－			0.09	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－			0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	4.4	4.2	4.4	4.1	4.6	4.0	4.1	3.9	3.9	4.0			4.6	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－			36	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	161	－	－	160	－	－	161	－	－			161	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6			6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5			0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	0.3	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1			0.3	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	－			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

残留塩素	mg/ℓ	0.36	0.37	0.26	0.32	0.29	0.24	0.24	0.27	0.33	0.34		
	気温	11.3 ℃	25.2 ℃	28.2 ℃	27.0 ℃	29.9 ℃	33.9 ℃	29.0 ℃	14.0 ℃	9.0 ℃	12.1 ℃		
	水温	17.3 ℃	19.7 ℃	20.8 ℃	21.9 ℃	23.0 ℃	23.3 ℃	22.5 ℃	19.3 ℃	16.9 ℃	16.0 ℃		

令和7年度浄水水質検査結果

西村配水池2170107101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	西村水源地・水ノ手水源地	採水日	4/15	5/20	6/10	7/15	8/18	9/9	10/7	11/11	12/9	1/20							
1	一般細菌	個/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−			0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	3.1	−	−	2.9	−	−	3.1	−	−			3.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	< 0.06	−	−	< 0.06	−	−	< 0.06	−	−			0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−			0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−			0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−	< 0.008	−	−			0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	0.14	−	−	0.14	−	−	−	−	−			0.14	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	0.005	−	−	−	−	−			0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.6	−	5.7	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4			5.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	52	−	−	−	−	−			52	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	177	−	−	174	−	−	178	−	−			178	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−	−	−	< 0.004	−	−	−	−	−			0.004	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−			0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3			0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6			6.7	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9			1.0	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2			0.8	2.0	1.0	0.4	0.2
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.000005	−			0.000005	0.000005	0.0000025	0.000001	0.0000005

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
残留塩素	mg/ℓ	0.26	0.35	0.30	0.43	0.47	0.35	0.33	0.26	0.26	0.36		
	気温	14.2 ℃	23.5 ℃	25.0 ℃	27.1 ℃	28.7 ℃	31.0 ℃	29.0 ℃	14.8 ℃	9.1 ℃	13.0 ℃		
	水温	18.5 ℃	19.0 ℃	19.5 ℃	19.6 ℃	19.5 ℃	20.1 ℃	20.0 ℃	18.4 ℃	17.9 ℃	17.0 ℃		