令和4年度浄水水質検査結果

南之郷富田浄水場2172801101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	富田2号井(1号井は休止中)	採水日	4/18	5/17															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	1.8	1.8											1.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1.2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.005											0.005	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.0	7.2											7.2	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−	−											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	176											176	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.7	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.29	0.27										
	気温	19.7 ℃	20.6 ℃										
	水温	19.8 ℃	19.9 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

高岡浄水場2172802101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	高岡水源地	採水日	4/18	5/17															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.7	3.7											3.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.8	7.0											7.0	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	158											158	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.5											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.34	0.28										
	気温	19.7 ℃	19.1 ℃										
	水温	19.3 ℃	19.5 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

橋野浄水場2170301101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	橋野1･2･3･4･5号井	採水日	4/18	5/17															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	4.8	4.7											4.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.8	7.8											7.8	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	199											199	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.6											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.47	0.40										
	気温	22.2 ℃	24.0 ℃										
	水温	19.2 ℃	19.3 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

岩崎配水池2172701101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	岩崎2号井(1号井は休止中)	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	5.0	5.1											5.1	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.9	7.8											7.9	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	186											186	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.8	6.8											6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.31	0.29										
	気温	20.0 ℃	19.0 ℃										
	水温	19.0 ℃	19.9 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

田方配水池2172503101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源地	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.003											0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.4	8.4											8.4	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.0	7.9											8.0	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	227											227	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.6											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.50	0.35										
	気温	18.8 ℃	16.0 ℃										
	水温	18.8 ℃	18.7 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

深川第1浄水場2172501101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	堂園水源地・堂園上1・2号井	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	6.9	6.9											6.9	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	0.01											0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.7	9.7											9.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	219											219	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.5											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.32	0.32										
	気温	17.3 ℃	15.9℃										
	水温	19.0 ℃	19.3℃										

令和4年度浄水水質検査結果

深川内村配水池2172502101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源地	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.002											0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.2	8.2											8.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	0.02											0.02	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.9	7.8											7.9	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	223											223	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.5	6.5											6.5	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.41	0.34										
	気温	18.0 ℃	17.8℃										
	水温	19.3 ℃	19.6℃										

令和4年度浄水水質検査結果

光神配水池2172601101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	光神1・2号井	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.3	3.3											3.3	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.1	7.1											7.1	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	174											174	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.24	0.25										
	気温	17.7 ℃	13.2℃										
	水温	18.4 ℃	18.3℃										

令和4年度浄水水質検査結果

高松配水池2170302101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八反水源地	採水日	4/18	5/16															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.003											0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	2.4	2.5											2.5	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	0.04											0.04	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.8	7.9											7.9	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	180											180	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.5											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39	0.32										
	気温	20.0 ℃	17.8℃										
	水温	21.1 ℃	21.0℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町中之内木場谷2171201101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	鍋・桂水源地	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	2.0	1.0											2.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ジオキサン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス−1.2−ジクロロエチレン及びトランス−1.2−ジクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	−	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/ℓ	7.2	7.3											7.3	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	−	−											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	185											185	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジェオスミン	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−メチルイソボルネオール	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.6	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.30	0.33										
	気温	21.8 ℃	22.8 ℃										
	水温	19.7 ℃	20.4 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町月野8949-12171401101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	南1・2号井	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.6	3.6											3.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4−ジオキサン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	シス−1.2−ジクロロエチレン及びトランス−1.2−ジクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ベンゼン	mg/ℓ	−	−											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	−	0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	クロロホルム	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	−	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ブロモホルム	mg/ℓ	−	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	−	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−	＜ 0.01											0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0	200	100	40	20
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	−	−											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物イオン	mg/ℓ	8.9	8.9											8.9	200	100	40	20
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	−	−											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	−	192											192	500	250	100	50
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ジェオスミン	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2−メチルイソボルネオール	mg/ℓ	−	−											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	−	−											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	フェノール類	mg/ℓ	−	−											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	−	6.7	6.8											6.8	5.8～8.6			
48	味	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	−	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.27	0.35										
	気温	22.7 ℃	22.8 ℃										
	水温	18.8 ℃	18.8 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町中之内35412171301101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	折田1･2号井	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	0.002											0.002	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	0.003											0.003	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.2	3.2											3.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.6	5.6											5.6	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	172											172	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.30	0.33										
	気温	22.3 ℃	23.2 ℃										
	水温	18.9 ℃	19.0 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町岩川6466-12170103101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	吹谷1･2号井	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	4.2	4.3											4.3	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.5	8.4											8.5	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	196											196	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.8	6.8											6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.25	0.26										
	気温	25.5 ℃	27.2 ℃										
	水温	19.0 ℃	19.1 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町月野1680-12170102101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	5.6	5.6											5.6	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.8	8.1											8.1	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	206											206	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.6											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.36	0.37										
	気温	24.1 ℃	22.5 ℃										
	水温	18.6 ℃	19.7 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

大隅町下窪町32番地2170104101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	下窪水源地	採水日	4/13	5/19															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	4.6	4.7											4.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.8	8.9											8.9	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	189											189	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.8											6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.35	0.33										
	気温	20.9 ℃	22.7 ℃										
	水温	18.5 ℃	18.5 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

上村加圧ポンプ2172401101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/19	5/18															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	4.7	4.1											4.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.3	8.3											9.3	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	185											185	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.27	0.40										
	気温	17.0 ℃	18.6 ℃										
	水温	19.3 ℃	20.3 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

七村分団詰所2170202101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	七村1･2･3号井	採水日	4/19	5/18															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	7.2	7.2											7.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.5	8.6											8.6	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	58											58	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	232											232	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.6	6.5											6.6	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5											0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.27	0.34										
	気温	15.6 ℃	21.2 ℃										
	水温	19.5 ℃	20.0 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

役場庁舎内2170201101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/19	5/18															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.2	2.3											3.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	＜ 0.01											0.01	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.5	4.5											5.5	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	171											171	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.8	6.7											6.8	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	0.7	＜ 0.5											0.7	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	0.1	＜ 0.1											0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.23	0.20										
	気温	18.0 ℃	19.6 ℃										
	水温	18.5 ℃	19.2 ℃										

令和4年度浄水水質検査結果

西村配水池 2170203101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	西村水源地・水ノ手水源地	採水日	4/19	5/18															
1	一般細菌	個/mℓ	0	0											0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出	不検出											不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	3.2	3.2											3.2	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
21	塩素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.06											0.06	0.60	0.30	0.12	0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.002											0.002	0.020	0.010	0.004	0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.060	0.030	0.012	0.006
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.003	0.040	0.020	0.008	0.004
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
26	臭素酸	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.010	0.005	0.002	0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.10	0.05	0.02	0.01
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－	＜ 0.003											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.030	0.015	0.006	0.003
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－	＜ 0.001											0.001	0.090	0.045	0.018	0.009
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－	＜ 0.008											0.008	0.080	0.040	0.016	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－	0.10											0.10	0.30	0.15	0.06	0.03
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0	200	100	40	20
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－	－											0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.7	5.5											5.7	200	100	40	20
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－	－											0	300	150	60	30
40	蒸発残留物	mg/ℓ	－	186											186	500	250	100	50
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－	－											0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	－	－											0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－	－											0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3	＜ 0.3											0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
47	pH値	－	6.7	6.7											6.7	5.8～8.6			
48	味	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
49	臭気	－	異常なし	異常なし											異常なし	異常でないこと			
50	色度	度	0.7	0.7											0.7	5.0	2.5	1.0	0.5
51	濁度	度	0.2	0.2											0.2	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.20	0.31										
	気温	16.3 ℃	19.5 ℃										
	水温	18.8 ℃	19.0 ℃										