令和7年度浄水水質検査結果

南之郷富田浄水場2170114101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	富田2号井（1号井は休止中）	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.8												6.8	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.7												6.7	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.33											
	気温	18.0 ℃											
	水温	18.4 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	高岡浄水場2170115101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	高岡水源地	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.1												7.1	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39											
	気温	18.0 ℃											
	水温	18.0 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	橋野浄水場2170108101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	橋野1・2・3・4・5号井	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	−												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	−												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.8												7.8	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	−												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	−												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	−	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.30											
	気温	22.2 ℃											
	水温	18.6 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	岩崎配水池2170113101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	岩崎2号井(1号井は休止中)	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	−												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	−												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.9												7.9	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	−												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	−												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	−	6.7												6.7	5.8～8.6			
49	味	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.22											
	気温	16.3 ℃											
	水温	18.2 ℃											

田方配水池2170111101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	田方水源地	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.5												8.5	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.0												8.0	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.20											
	気温	14.3 ℃											
	水温	18.0 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	深川第1浄水場2170110101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	堂園水源地・堂園上1・2号井	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	6.7												6.7	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	−												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	−												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	−												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	−												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	−												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	−												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	−												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	−												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	−												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	−												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.6												9.6	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	−												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	−												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	−												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	−												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	−												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	−	6.6												6.6	5.8～8.6			
49	味	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	−	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.48											
	気温	14..9											
	水温	18.2 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

深川内村配水池2170111102		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	内村水源地	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	8.5												8.5	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.0												8.0	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.12											
	気温	15.9 ℃											
	水温	17.8 ℃											

光神配水池2170112101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	光神1・2号井	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.2												6.2	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.7												6.7	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.34											
	気温	14.2 ℃											
	水温	17.4 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

高松配水池2170109101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八反水源地	採水日	4/13																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.4												8.4	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.36											
	気温	15.0 ℃											
	水温	19.7 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内木場谷2170116002		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	鍋・桂水源地	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	6.9												6.9	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39											
	気温	22.0 ℃											
	水温	19.2 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町月野8949-12170118101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	南1・2号井	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.9												8.9	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39											
	気温	22.0 ℃											
	水温	18.3 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町中之内3541 2170117101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	折田1・2号井	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.6												5.6	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.39											
	気温	21.0 ℃											
	水温	18.2 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町岩川6466-1 2170103101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	吹谷1・2・3号井	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.8												9.8	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.7												6.7	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.25											
	気温	23.3 ℃											
	水温	18.8 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	大隅町月野1587-6 2170102101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	八合原3・4号井	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.7												8.7	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.41											
	気温	20.2 ℃											
	水温	18.3 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

大隅町下窪町32番地2170104101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	下窪水源地	採水日	4/16																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	9.7												9.7	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.43											
	気温	19.9 ℃											
	水温	18.0 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	上村加圧ポンプ2170119101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	馬立1号井①②・2号井	採水日	4/14																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	7.3												7.3	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.20											
	気温	18.1 ℃											
	水温	18.2 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

	七村分団詰所2170106101	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	七村1・2・3号井	採水日	4/14																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	6.8												6.8	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	8.2												8.2	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.4												6.4	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.36											
	気温	16.8 ℃											
	水温	18.3 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

高校下車庫2170105101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	城山水源地	採水日	4/14																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	4.2												4.2	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.5												6.5	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	＜ 0.5												0.5	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	＜ 0.1												0.1	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.33											
	気温	17.0 ℃											
	水温	18.0 ℃											

令和7年度浄水水質検査結果

西村配水池2170107101		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	基準値	基準値1/2	基準値1/5	基準値1/10
水源名	西村水源地・水ノ手水源地	採水日	4/14																
1	一般細菌	個/mℓ	0												0	100	50	20	10
2	大腸菌	/100mℓ	不検出												不検出	検出されないこと			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.0000	0.010	0.005	0.002	0.001
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00000	0.00050	0.00025	0.00010	0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
7	ﾋ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	－												0.0	10.0	5.0	2.0	1.0
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.80	0.40	0.16	0.08
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
14	四塩化炭素	mg/ℓ	－												0.0000	0.0020	0.0010	0.00040	0.0002
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	mg/ℓ	－												0.000	0.00005	0.000025	0.00001	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
22	塩素酸	mg/ℓ	－												0.00	0.60	0.30	0.12	0.06
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.060	0.030	0.012	0.006
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.000	0.040	0.020	0.008	0.004
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
27	臭素酸	mg/ℓ	－												0.000	0.010	0.005	0.002	0.001
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.10	0.05	0.02	0.01
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/ℓ	－												0.000	0.030	0.015	0.006	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/ℓ	－												0.000	0.090	0.045	0.018	0.009
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/ℓ	－												0.000	0.080	0.040	0.016	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	0.30	0.15	0.06	0.03
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	－												0.00	1.0	0.5	0.2	0.1
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/ℓ	－												0	200	100	40	20
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/ℓ	－												0.000	0.050	0.025	0.010	0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/ℓ	5.7												5.7	200	100	40	20
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	－												0	300	150	60	30
41	蒸発残留物	mg/ℓ	－												0	500	250	100	50
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.00	0.20	0.10	0.04	0.02
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/ℓ	－												0.000000	0.000020	0.000010	0.000004	0.000002
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/ℓ	－												0.000	0.020	0.010	0.004	0.002
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/ℓ	－												0.0000	0.0050	0.0025	0.0010	0.0005
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	＜ 0.3												0.3	3.0	1.5	0.6	0.3
48	pH値	－	6.6												6.6	5.8～8.6			
49	味	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
50	臭気	－	異常なし												異常なし	異常でないこと			
51	色度	度	0.9												0.9	5.0	2.5	1.0	0.5
52	濁度	度	0.5												0.5	2.0	1.0	0.4	0.2

残留塩素	mg/ℓ	0.59												
	気温	17.0 ℃												
	水温	18.2 ℃												